

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1304/MT-SKCD
V/v thông báo kết quả xét
nghiệm chất lượng nước
Khu đô thị Tân Tây Đô

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 09/11/2017, Cục Quản lý môi trường y tế nhận được Công văn số 05/BQT.HHB của Ban Quản trị nhà chung cư HHB- Khu đô thị Tân Tây Đô phản ánh chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho người dân tại Khu đô thị Tân Tây Đô có hàm lượng Asen cao hơn tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

Ngày 23/11/2017, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện của Cục Quản lý môi trường y tế, Thanh tra Bộ Y tế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Sở Y tế thành phố Hà Nội, Trung tâm YTDP Hà Nội và Cục Hạ tầng kỹ thuật- Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước tại Khu đô thị Tân Tây Đô. Đoàn kiểm tra đã lấy 11 mẫu nước tại các vị trí khác nhau (Nước nguyên liệu; bể chứa sau xử lý; bể ngầm tòa nhà CT2A và CT2B, HHB; một số mẫu nước nhà dân). Kết quả xét nghiệm do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thực hiện cho thấy:

- Tất cả các mẫu nước sau khi xử lý đều có asen vượt hơn 2 lần so với tiêu chuẩn cho phép; Các chỉ số amoni, pecmanganat, nitrit của hầu hết các mẫu cũng đều cao hơn 2 – 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

- Ngoài ra 4/10 mẫu nước sau khi xử lý có chỉ số Coliform tổng số cao hơn tiêu chuẩn cho phép.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hệ thống xử lý của trạm cấp nước chưa đảm bảo hiệu quả xử lý nước. Hệ thống bể chứa của khu đô thị có dấu hiệu ô nhiễm.

Cục Quản lý môi trường y tế kính đề nghị Văn phòng UBND thành phố Hà Nội báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội để chỉ đạo các Sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương có các biện pháp giải quyết dứt điểm tình hình nhiễm Asen trong nước ăn uống, sinh hoạt và thông báo cho người dân tại Khu đô thị Tân Tây Đô.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT. Nguyễn Thanh Hà;
- PCT. Dương Chí Nam;
- Sở Y tế thành phố Hà Nội (để thực hiện);
- TT YTDP Hà Nội (để thực hiện);
- Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, SKCD



CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên Hương